

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PWK „EKO” Sp. z o.o.
wpłynęło dn. 20.05.2019
L.dz. 278/19 podpis.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.128.2019

Słubice, dnia 15.05.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00289-00290.2019 z dnia 15.02.2019r., DL.OBS.9051.00396.2019.S z dnia 22.02.2019r., SB/25338/03/2019 z dnia 19.03.2019r., SB/41058/04/2019 i SB/40528/04/2019 z dnia 25.04.2019r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 12.02.2019r., 21.02.2013r., 12.03.2019r. i 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Rzepinie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 12.02.2019r., 21.02.2013r., 12.03.2019r. i 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Rzepinie: SUW- wpds ul. Malinowa (kod próbki 00289.2019), SUW- wpds Al. Wolności (kody próbki 054128/04/2019) oraz z punktów pobierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć - ul. Chrobrego 20 (kody próbek 00290.2019; 00396.2019.S; 054130/04/2019), sieć - ul. E. Orzeszkowej 37 (kod próbki 054129/04/2019) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega