PWK „ EKO " Sp. z o.o.
wpłynęło dn. 25.11.2021
L.dz. 645/21

POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH

69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
https://www.gov.pl/web/psse-slubice
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK.443.354.2021 Słubice, dnia 19.11.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO" Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBŚ.9051.01233.2021 z dnia 06.08.2021r., DL.OBŚ.9051.01234.2021 z dnia 01.09.2021r. i SB/123119/11/2021 z dnia 09.11.2021r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03.08.2021r. i 02.11.2021r. **z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej**, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A i parametry grupy B - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniach 03.08.2021r. i 02.11.2021r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej SUW-wpds (nr próbki 01233.2021; 086311/11/2021) oraz z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć – Lubiechnia Wielka 51 (nr próbki 01234.2021) – **spełnia wymagania** określone w § 3 ust. 1 i 3 oraz załącznik nr 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*" w puncie A „*Parametry mikrobiologiczne*" i w puncie C „*Parametry wskaźnikowe*" tabela nr 1 „*Wymagania mikrobiologiczne*" tabela nr 2 „*Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne*" rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.)

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO" Sp. z o.o. 69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości
1. Burmistrz Rzepina 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1 M. M.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
mgr inż. Katarzyna Ratajczak

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI